Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ЦЕЛИНСКОМУ РАЙОНУ
ул. 1 линия, 69/5, п. Целина, Целинский район Ростовская область 347760.
Тел(факс): 8 (86371) 9-18-41; E-mail: 17ogpn_rnd@mail.ru

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
Кировская средняя общеобразовательная школа №2

Руководителю
МБОУ Кировская средняя общеобразовательная школа №2

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Целинского района по пожарному надзору от «23» марта 2017 года, №21, ст.6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «05» апреля 2017 г. по 14 ч. 00 мин. «03» мая 2017 г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Целинскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области - государственным инспектором Целинского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. объекта защиты – Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кировская средняя общеобразовательная школа №2, расположенного по адресу (ам): Ростовская область, Целинский район, п. Вороново, ул. Озерская, 2, совместно с директором МБОУ Кировская средняя общеобразовательная школа №2 Коробкиной Е.Г., заместителем директора по АХР Василенко С.И.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) не соблюдаются требования	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г.	10.05.2018г.	

	нормативных документов по пожарной безопасности регламентирующих проектирование, монтаж и эксплуатацию, в частности: срок эксплуатации, имеющейся системы противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в здании образовательного учреждения более нормативного (более 10 лет).	ст.4, ст. 151, ст. 4, ст. 83, ст. 54, ст. 84; ГОСТ Р 53325-2009 п.4.2.4.3, 5.2.4.3, 6.2.4.1		
2.	Применены тепловые пожарные извещатели в помещении электрощитовой.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4, НПБ 88-2001 п.12; НПБ 110-03 п.3	10.05.2018г.	
3.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре помещения кухни.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 88-2001 п.12; НПБ 110-03 п.3,п.4	10.05.2018г.	
4.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре помещения раздевалок спортивного зала.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 88-2001 п.12; НПБ 110-03 п.3,п.4	10.05.2018г.	
5.	Находятся в неисправном состоянии пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации в спортивном зале.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 88-2001 п.12	10.05.2018г.	
6.	Не обеспечено наличие светового оповещателя «ВЫХОД» над эвакуационным выходом из спортивного зала.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст. 151, ст. 4; НПБ 104-03 п.3.13, п.4.1, п.5.1	10.05.2018г.	
7.	Отсутствует исполнительная документация на смонтированные установки пожарной автоматики объекта.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.61	10.05.2018г.	

8.	Допускается отделка стен помещений спортивных залов горючими материалами – деревянными рейками.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151;СНиП 21-01-97 п.6.25, п.7.1; СНиП 2.08.02-89 п.п. 1.85, 1.86.	10.05.2018г.	
9.	Допускается отделка стен помещений раздевалок горючими материалами – деревянными панелями.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151;СНиП 21-01-97 п.6.25, п.7.1; СНиП 2.08.02-89 п. 1.88	10.05.2018г.	
10.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности – не соответствует требованиям пожарной безопасности второй эвакуационный выход из помещения спортивного зала (ширина, высота дверного проема менее нормативного).	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.33; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151;СНиП 21-01-97 п.п. 6.16, п.7.1; СНиП 2.08.02-89 п.п. 1.85, 1.86.	10.05.2018г.	
11.	Не обеспечено наличие на дверях производственного назначения (помещений электрощитовой) категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главой 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.20; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.27	10.05.2018г.	
12.	На объекте защиты не обеспечено исправное состояние всех ламп эвакуационного освещения.	Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г «О противопожарном режиме» п.43; №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, ст.151; СНиП 21-01-97 п.6.22; СНиП 23-05-95 п.7.74	10.05.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель ОНДиПР по Целинскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области
(государственный инспектор Целинского района
по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы
Н.В. Марченко
«03» мая 2017г.

_____
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор
МБОУ Кировская СОШ №2
Е.Г. Коробкина

_____
(подпись)

«03» мая 2017г.